



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Прокуратура Республики Саха (Якутия)
Саха Өрөспүүбүлүкэтин прокуратурата
Прокуратура Кобяйского района
Кэбээйи улууһун прокуратурата
ул. Ленина, д. 38, п. Сангар, Кобяйский район,
Республика Саха (Якутия), 678300,
тел./факс (411-63) 22-2-74,



Директору МБОДО
«ДЮСШ п. Сангар»

Кузенко А.Д.

sangdush@mail.ru

16.02.2024 №Прдр-20980014-30-24/-20980014

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений федерального законодательства

Прокуратурой Кобяйского района с привлечением сотрудника ОНДиПР по Кобяйскому району ГУ МЧС РФ по РС(Я) проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, по результатам которой установлено следующее.

В дни проведения выборов Президента Российской Федерации, с 15 по 17 марта 2024 года, в здании МБОДО «ДЮСШ п. Сангар» по адресу: п. Сангар, ул. Кочнева, д. 17, будет размещено помещение для голосования УИК № 197.

Пунктом 12 ст. 16 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» гарантировано право избирателей на свободные, объективные и честные выборы, на конфиденциальность информации о персональных данных избирателей.

Отношения в области обеспечения пожарной безопасности регулируются Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закона № 69-ФЗ) и иными нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, в том числе правилами и нормами пожарной безопасности, строительными нормами и правилами.

В силу ст. 37 Закона № 69-ФЗ, руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

На основании ст. 38 Закона № 69-ФЗ руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила № 1479).

Проверкой установлено, что в нарушение ст. 37 Закона № 69-ФЗ, п. 56 Правил № 1479 в здании МБОДО «ДЮСШ п. Сангар» отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания дежурного персонала. Данные нарушения подтверждаются справкой и.о. начальника ОНДиПР по Кобяйскому району от 16.02.2024 № 35/1.

Таким образом, в помещении для голосования УИК № 197 не обеспечены условия, отвечающие требованиям пожарной безопасности, чем создается угроза жизни и здоровью неопределенного круга лиц в период выборов.

Причинами и условиями, способствовавшими нарушениям, являются ненадлежащее исполнение должностными лицами своих обязанностей, отсутствие контроля со стороны руководства за деятельностью подчиненных работников, что является недопустимым.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 6, 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений закона, а также причин и условий, им способствовавших.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении в установленном законом порядке к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в неисполнении или ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, повлекших нарушения, изложенные в настоящем представлении.

3. Настоящее представление рассмотреть с участием представителя прокуратуры Кобяйского района. О времени и месте рассмотрения представления заблаговременно уведомить в письменной форме прокурора района.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить прокурору района в письменной форме **в срок до 10.03.2024** с приложением копий документов, подтверждающих принятие мер к устранению нарушений и привлечению виновных лиц к ответственности.

Прокурор района

советник юстиции

А.Н. Винокуров

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0089363B01D5803C65905F6F775DAFF77A

Владелец **Винокуров Александр Николаевич**

Действителен с 07.02.2024 по 02.05.2025